


- Speciální průtočná konstrukce potlačuje vznik nežádoucích bakterií tak, že umožňuje médium plynule proudit přes expanzní nádobu. Airfix D jsou pro tento účel vybaveny syntetickým rozdělovačem proudění a mosazným T-kusem zajišťujícím průtok vody přes nádobu.
- Airfix D 35 l: s okem pro zavěšení; připojení ze spodní strany nádoby



Technická data

- Max. provozní tlak: 8,0/10,0 bar
- Min. / max. teplota na membráně (EN 13831/8): 1 °C / 70 °C
- Max. teplota na přívodu 120 °C



| Typ | Přednastavený tlak [bar] | Max. provozní tlak [bar] | Rozměry | | Připojení | Hmotnost [kg] |  | Objednací číslo |
|---------------|--------------------------|--------------------------|---------|------------|-----------|---------------|---|-----------------|
| | | | Ø [mm] | Výška [mm] | | | | |
| Airfix D 8 l | 4 | 10 | 245 | 277 | R 3/4" | 3,2 | 50 | 14259 |
| Airfix D 12 l | 4 | 10 | 286 | 309 | R 3/4" | 4,3 | 36 | 14349 |
| Airfix D 18 l | 4 | 10 | 328 | 323 | R 3/4" | 4,9 | 24 | 14459 |
| Airfix D 25 l | 4 | 10 | 358 | 356 | R 3/4" | 6,6 | 18 | 14559 |
| Airfix D 35 l | 4 | 8 | 396 | 416 | R 3/4" | 8,1 | 18 | 14659 |



Výhradní dovozce expanzních automatů Flamco do České republiky

– průmysl a teplárenství -

Provozní kancelář - Celní a logistické centrum Zdiby

Pražská 180, 250 66 Zdiby

tel: 220571569 , 233381042, 602339616

zaz@volny.cz, zaz@zaz-tepelnatechnika.cz, www.zaz-tepelnatechnika.cz

Sídlo firmy: Dobrovského 664, 250 82 Úvaly

IČO: 46350543, DIČ: CZ46350543