

**Flamco**

EU Declaration of Conformity

EU Konformitätserklärung

**Manufacturer**
Hersteller**Flamco BV**
Amersfoortseweg 9, 3750 GM Bunschoten, the Netherlands**Product description**
Produktbezeichnung**Safety valves**
Sicherheitsventile**Product type / Produktbezeichnung**

Prescor S 600 1½", 900 2"	Set pressure: Einstelldruck:	2,0 - 10,0 bar
Prescor S 700 1¼", 960 1½", 1700 2"	Set pressure: Einstelldruck:	2,0 - 10,0 bar
Prescor SB 1¼", 1½", 2"	Set pressure: Einstelldruck:	6,0 - 10,0 bar

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:

Pressure Equipment Directive:
2014/68/EU Directive of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014

Druckgeräte-Richtlinie:
2014/68/EU Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014

The conformity of the product described above with the provisions of the applied Directive(s) is demonstrated by compliance with the following Standards / regulations:

Die Übereinstimmung des bezeichneten Produkts mit den Vorschriften der angewandten Richtlinie(n) wird nachgewiesen durch die Einhaltung folgender Normen / Vorschriften:

EN 12516-3

Applied conformity assessment procedure / Angewandtes Konformitätsbewertungsverfahren	
Conformity Assessment Modules followed for Category IV Konformitätsbewertungsverfahren nach Modul für Kategorie IV	B + D
Data about safety valve, serial no., type and working limits Angabe zu Sicherheitsventile, Seriennummer, Type und Betriebsgrenzen	according to label gemäß Label
Medium Medium	Water Wasser
Fluid group according to article 13 Fluide Gruppe nach Artikel 13	2
Certificate No. Module D, Quality assurance of the production process Zertifikat-Nr. Module D, Qualitätssicherung Produktion	0038/PED/RQA664420
Certificate No. Module B, EU-Type examination –production type Zertifikat-Nr. Module B, EG-Baumusterprüfung	PED/B/8037507
Notified Body Benannte Stelle	Lloyd's Register Verification Ltd. Fenchurch Street, London EC3M 4BS, U.K.
Marking Identification number on body Kennzeichnung Kennnummer auf Label	CE 0038 * 0343 has been replaced by 0038 * 0343 ist ersetzt durch 0038

Bunschoten, 19.07.2016

Signed for and on behalf of: / Unterzeichnet für und im Namen von:

FLAMCO BV



M. van de Veen
Managing director

Výrobce

Flamco BV

Amersfoortseweg 9, 3750 GM Bunschoten, Nizozemsko

Popis výrobku

Pojistné ventily

Typ výrobku

Prescor S 600 1 ½ ", 900 2"	Nastavený tlak: Nastavený tlak:	2,0-10,0 bar
Prescor S 700 1 ¼ ", 960 1 ½ ", 1700 2"	Nastavený tlak: Nastavený tlak:	2,0-10,0 bar
Prescor SB 1 ¼ ", 1 ½ ", 2"	Nastavený tlak: Nastavený tlak:	6,0-10,0 bar

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Výše uvedený předmět prohlášení je v souladu s příslušnými harmonizovanými právními předpisy Unie:

směrnice EU o tlakových zařízeních:

2014/68/EU, směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 15. května 2014

Shoda výše uvedeného výrobku s ustanoveními použitých směrnic je doložena shodou s následujícími normami/předpisy:

EN 12516-3

Použitý postup posuzování shody	
Moduly posuzování shody podle kategorie IV	B + D
Údaje o bezpečnostním ventilu, výrobní č., typ a provozní limity	podle štítku
Médium	Voda
Skupina kapalin podle článku 13	2
Č. certifikátu, modul D, Osvědčení o kvalitě výrobního procesu	0038/PED/RQA664420
Č. certifikátu, modul B, EU přezkoumání typu - výrobní typ	PED/B/8037507
Označený orgán	Lloyd's Register Verification Ltd. Fenchurch Street, London EC3M 4BS, U.K.
Vyznačené identifikační číslo na tělesu	CE 0038 * 0343 bylo nahrazeno 0038

V Bunschotenu dne 19. 7. 2016

Podepsáno jménem:

FLAMCO BV**M. van de Veen**
generální ředitel