



Pojistné ventily s manometrem pro uzavřené systémy vytápění a chlazení



Technická data

- Min./max. provozní teplota: -10 °C / 120 °C
- Vrcholové zatížení: 140 °C
- Provozní tolerance: -5% až +5% při stanoveném otevíracím tlaku (ventily s certifikací NF mají toleranci -0% až +10%)



| Typ | Otevírací tlak [bar] | Připojení | | Rozměry | | | | Max. tepelný výkon [kW] |  | Objednací číslo |
|---------------------------------|----------------------|-----------|---------|---------|--------|--------|--------|-------------------------|---|-----------------|
| | | A | B | C [mm] | D [mm] | F [mm] | G [mm] | | | |
| Prescomano 1/2" x 3/4"; 2,5 bar | 2,5 | Rp 1/2" | Rp 3/4" | 74,7 | 54 | 26,5 | 34,5 | 50 | 20 | 27687 |
| Prescomano 1/2" x 3/4"; 3,0 bar | 3,0 | Rp 1/2" | Rp 3/4" | 74,7 | 54 | 26,5 | 34,5 | 50 | 20 | 27686 |
| Prescomano 1/2" x 1/2"; 3,0 bar | 3,0 | Rp 1/2" | Rp 1/2" | 68,7 | 48 | 21,5 | 28,5 | 125 | 20 | 27683 |
| Prescomano 3/4" x 3/4"; 3,0 bar | 3,0 | Rp 3/4" | Rp 3/4" | 70,9 | 50 | 23,5 | 30,5 | 165 | 20 | 27090 |
| Prescomano 1/2" x 3/4"; 3,0 bar | 3,0 | Rp 1/2" | Rp 3/4" | 76,0 | 54 | 27,0 | 35,0 | 120 | 20 | 27688 |



Výhradní dovozce expanzních automatů Flamco do České republiky

– průmysl a teplárenství -

Provozní kancelář - Celní a logistické centrum Zdiby

Pražská 180, 250 66 Zdiby

tel: 220571569 , 233381042, 602339616

zaz@volny.cz, zaz@zaz-tepelnatechnika.cz, www.zaz-tepelnatechnika.cz

Sídlo firmy: Dobrovského 664, 250 82 Úvaly

IČO: 46350543, DIČ: CZ46350543