



Souprava se skládá z uzavíracího ventilu, plnicího/vypouštěcího ventilu s nátrubkem pro hadici a manometru (0 - 4,0 bar). Se svěrným šroubením K15.



Technická data

- Vhodné pro směs vody a glykolu až do koncentrace 50 %
- Minimální a maximální pracovní teplota: normální podmínky -10 °C / 110 °C
- Minimální a maximální pracovní tlak: 0 / 6,0 bar



Typ	Připojení			S manometrem		Objednací číslo
	A ["]	B ["]	C ["]			
Flexcon 1/2"	R 1/2" / K15 *	R 1/2" / K15 *	3/4"	ano	1	27290

Rood>*<>Se svěrným šroubením



Výhradní dovozce expanzních automatů Flamco do České republiky

– průmysl a teplárenství -

Provozní kancelář - Celní a logistické centrum Zdiby

Pražská 180, 250 66 Zdiby

tel: 220571569 , 233381042, 602339616

zaz@volny.cz, zaz@zaz-tepelnatechnika.cz, www.zaz-tepelnatechnika.cz

Sídlo firmy: Dobrovského 664, 250 82 Úvaly

IČO: 46350543, DIČ: CZ46350543